


## 質疑応答書

宛先	農業生産法人 有限会社 平南ファーム	質問日	平成 29年 8月 21日	受付印 
		枚数	1枚(本紙含む)	

委託業務名 農業生産法人有限会社平南ファーム鶏舎及び堆肥舎新築工事

### 質問

会社名	(有) 明城建設 	担当者名	津 覇 實 英	
		連絡先	TEL	(098) 939 - 7134
FAX	(098) 939 - 7136			

- 1、機材関係メーカー指定等ありましたら、ご指示願います。
- 2、建具工事における RD-1,OD-1 の詳細及び仕様の指示願います。
- 3、内装工事における AD ボード及び天井シートの仕様が不明です、ご指示願います。
- 4、外壁開口部に金網張りの表示がありますが、数量表に計上ありません。別途工事でしょうか？仕様の指示もありません。
- 5、矩計図 1 にて表示の風向板の仕様不明 数量表に計上ありません。
- 6、雑工事の 風除け、設備機器工事の換気扇システムの 排気壁は同一では？

### 回答

1. 機材メーカー担当者の名刺送付します。
2. 建具工事カタログ送付します。
3. 内装工事カタログ送付します。天井シートはロール巻のシートです。  
巾1,800 1巻50m エアホッチギス止め。
4. 金網張り計上して下さい。面積は1棟当り54.0㎡ 仕様はカタログ送付します。
5. 風向板は設備機器工事の断熱カーテンの中に含まれて計上されています。
6. 雑工事の風除けと排気壁は同一ですので、雑工事の風除け7か所を削除して下さい。

農業生産法人有限  
会社平南ファーム  
担当者

代表取締役 樫 村



※質疑がなければ提出する必要はありません。